

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM PRZY DOTYKU :

BEZPOŚREDNIM: IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH
POŚREDNIM: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE
OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA: POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

LEGENDA	
SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
———	drut Zn/Fe Φ8mm, przewód odprowadzający poziomy prowadzić na uchwytach dopasowanych do połaci dachu
E–B 1.1 OC	złącze krzyżowe 4-otworowe
	przewód odprowadzający (drut Zn/Fe Φ8mm) prowadzić natynkowo, metodą naciągową przy użyciu śrub rzymskich.
E–B 7.1 OC	złącze kontrolne drut-drut
⏚	uziom kompletny terra-grom miedziowany 41.1.2T MI h=3m
E–B 70.10 AL h=1m	iglica kominowa h=1m 70.10 AL

Nazwa projektanta

ARCHITEKTONICZNE
BIURO PROJEKTOWE
KONOPSKI & KONOPSKI Sp.j.

ul. Skarszewska 42
62-800 Kalisz
tel.: 0627676738
fax: 0627676740
e-mail: biuro@konopski.pl
www.konopski.pl

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania zabytkowego skrzydła zachodniego dawnej Fabryki Fiedlerów z przeznaczeniem na cele muzealne raz z jego rozbudową o stopnie i podest wejścia głównego oraz pochylnie dla osób niepełnosprawnych, przebudowie budynku głównego muzeum historii przemysłu w Opatówku (w tym zamianie konstrukcji stropów, zmienia kostrukcji ścian, itp.), budowie nowej uwarstwionej nawierzchni podwórza w miejscu istniejącego muru ogrodzeniowego (częściowo w miejscu istniejącego).

Adres obiektu budowlanego:
62-860 Opatówek, ul. Kościelna 1a, działki nr 726/1, 726/9, 726/10, obręb 0012 jedn. Ewid. 300708_2, Opatówek

Stadium projekt budowlany branża elektryczna

ELEMENTY PROJEKTOWANE

Projektant Data: 2016.11
mgr inż. Wojciech Gąsiorek WKP/0392/PWOE/12
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych
Sprawdzający
Andrzej Stanecki UAN-8386/23/89
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych-obejmującej instalacje elektryczne, napowietrzne i linie energetyczne, stacje i urządzenie elektroenergetyczne
Opracował
mgr inż. Adam Niezgódka

Skala rysunku
1:100

Nazwa rysunku
Instalacja odgromowa - dach

StatusNumer rysunku
IE-12